



**BUNDESVERBAND DES SCHORNSTEINFEGERHANDWERKS**  
- Zentralinnungsverband (ZIV) -

**Überprüfungs- und Messfristen:**

**Gasfeuerungsanlagen**

Betriebsweise	Brennwert-nutzung	Besonderheit	Bundes-KÜO	1. BImSchV	
				älter als 12 Jahre	bis 12 Jahre alt
Raumluftab-hängige Gasfeuerstätte	ohne Brennwert-nutzung	-	jährlich	alle 2 Jahre	alle 3 Jahre
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses	jährlich	alle 5 Jahre	alle 5 Jahre
	mit Brennwert-nutzung	Unterdruck-Abgasanlage	jährlich	-	-
		Überdruck-Abgasanlage	alle 2 Jahre	-	-
		Überdruck-Abgasanlage und selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses	alle 3 Jahre	-	-
	Raumluftunab-hängige Gas-feuerstätte	ohne Brennwert-nutzung	-	alle 2 Jahre	alle 2 Jahre
Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses			alle 3 Jahre	alle 5 Jahre	alle 5 Jahre
mit Brennwert-nutzung		-	alle 2 Jahre	-	-
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses	alle 3 Jahre	-	-

**Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks**  
- Zentralinnungsverband (ZIV) -  
Presse und Öffentlichkeitsarbeit  
Achim Heckel, Vorstand  
Westerwaldstr. 6  
D-53757 Sankt Augustin  
Tel.: 02241 – 34 07 – 30  
Fax: 02241 – 34 07 – 10  
E-Mail: ziv-heckel@schornsteinfeger.de



**BUNDESVERBAND DES SCHORNSTEINFEGERHANDWERKS**  
- Zentralinnungsverband (ZIV) -

**Überprüfungs- und Messfristen: Ölfeuerungsanlagen**

Betriebsweise	Brennwert-nutzung	Besonderheit	Bundes-KÜO	1. BImSchV	
				älter als 12 Jahre	bis 12 Jahre alt
Ölfeuerstätte bei <u>nicht</u> ausschließlicher Verbrennung von schwefelarmem Heizöl	ohne Brennwert-nutzung	-	jährlich	alle 2 Jahre	alle 3 Jahre
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses <sup>*)</sup>	jährlich	alle 5 Jahre	alle 5 Jahre
	mit Brennwert-nutzung	-	jährlich	alle 2 Jahre nur Ruß, Öl und CO	alle 3 Jahre nur Ruß, Öl und CO
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses <sup>*)</sup>	jährlich	alle 5 Jahre nur Ruß, Öl und CO	alle 5 Jahre nur Ruß, Öl und CO
Raumluftabhängige Ölfeuerstätte zur ausschließlichen Verbrennung von schwefelarmem Heizöl	ohne Brennwert-nutzung	-	jährlich	alle 2 Jahre	alle 3 Jahre
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses <sup>*)</sup>	jährlich	alle 5 Jahre	alle 5 Jahre
	mit Brennwert-nutzung	Unterdruck-Abgasanlage	jährlich	alle 2 Jahre nur Ruß, Öl und CO	alle 3 Jahre nur Ruß, Öl und CO
		Unterdruck-Abgasanlage und selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses <sup>*)</sup>	jährlich	alle 5 Jahre nur Ruß und CO	alle 5 Jahre nur Ruß und CO
		Überdruck-Abgasanlage	alle 2 Jahre	alle 2 Jahre nur Ruß, Öl und CO	alle 3 Jahre nur Ruß, Öl und CO
		Überdruck-Abgasanlage und selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses <sup>*)</sup>	alle 3 Jahre	alle 5 Jahre nur Ruß, Öl und CO	alle 5 Jahre nur Ruß, Öl und CO
Raumluftunabhängige Ölfeuerstätte zur ausschließlichen Verbrennung von schwefelarmem Heizöl	ohne Brennwert-nutzung	-	alle 2 Jahre	alle 2 Jahre	alle 3 Jahre
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses <sup>*)</sup>	alle 3 Jahre	alle 5 Jahre	alle 5 Jahre
	mit Brennwert-nutzung	-	alle 2 Jahre	alle 2 Jahre nur Ruß, Öl und CO	alle 3 Jahre nur Ruß, Öl und CO
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses <sup>*)</sup>	alle 3 Jahre	alle 5 Jahre nur Ruß, Öl und CO	alle 5 Jahre nur Ruß, Öl und CO

\*Diese Technik ist zzt. noch nicht verfügbar.

**Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks**  
- Zentralinnungsverband (ZIV) -  
Presse und Öffentlichkeitsarbeit  
Achim Heckel, Vorstand  
Westerwaldstr. 6  
D-53757 Sankt Augustin  
Tel.: 02241 – 34 07 – 30  
Fax: 02241 – 34 07 – 10  
E-Mail: ziv-heckel@schornsteinfeger.de